

As Oy Jyväskylässä

Rakennusvuosi

1969

Lämmin nettopinta-ala

2684 m²

Kaukolämmitetty kerrostalo

Energiankulutus ennen lämpöselvitystä

Kiinteistösähkö	64 600 kWh/a
Kaukolämpö	330 400 kWh/a

Kiinteistösähkö	6 800 €/a
Kaukolämpö	31 500 €/a
Yhteensä	38 300 €/a

Lamit laski kulutuksen poistoilmalämpöpumpulla

Kiinteistösähkö	179 000 kWh/a
Kaukolämpö	151 100 kWh/a

Kiinteistösähkö	17 900 €/a
Kaukolämpö	13 900 €/a
Yhteensä	31 800 €/a

Säästö	6 500 €/a
---------------	------------------

Toteutunut kulutus PILP-investoinnin jälkeen

Kiinteistösähkö	99 100 kWh/a
Kaukolämpö	171 000 kWh/a

Kiinteistösähkö	9 800 €/a
Kaukolämpö	18 600 €/a
Yhteensä	28 400 €/a

Säästö	9 900 €/a
---------------	------------------

Vuosittainen lämmitysenergian kulutus

